



LEGENDE

	Type 1	Downlight saillie 18W Type VT-1805 RD de V-TAC ou equivalent
	Type 2	Applique mural type AFRODITA noir 19W de LED C4 ou equivalent
	Type 3	Luminaire étanche type TUBULAR EVO 120 35 W de LUCIBEL ou equivalent
	Type 4	Encastré 32 W 3000K (dimmable pour les loges) LED type LUCIPANEL EVO 2 de LUCIBEL ou equivalent
		Gradateur 1-10 V
		Détecteur de présence 360°
		Interrupteur simple allumage
		Indicateur visuel pour alarme incendie
		Vidéophone
		Platine de rue vidéophone avec boucle PMR
		Alimentation électrique force motrice
		Déclencheur manuel pour équipement d'alarme incendie
		BAAS

REFERENCE DOSSIER :	N°Pièce :	BUREAU D'ETUDES :	MAITRE D'OUVRAGE :	MAITRE D'OEUVRE :
912 772	LOT n ° 5	Cap Mâs Etudes 4 Ch des mésanges 81600 GAILLAC Tél: 05 63 45 74 60 Fax: 05 63 60 06 81 E-mail: bet@capmasetudes.fr	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CASTRES-MAZAMET	 41080, rue Armand GALBER 81100 CASTRES Tél : 05.63.71.48.71 - Fax : 05.63.71.48.70 contact@cabrol-etudes.fr
DATE	Echelle:	DENOMINATION DU PLAN :	Phase:	SITUATION DU PROJET :
07/10/2020	1/100°	ELE01 R-1	PRO	BOLEGASON