



LEGENDE

	Interrupteur simple allumage à voyant		
	Bouton poussoir		
	Détecteur de présence 180°		Gradateur
	Détecteur de présence 360°		Déclencheur manuel pour équipement d'alarme incendie
	Interrupteur VV		Diffuseur sonore pour évacuation d'urgence Classe B (90dB à 2m.) - IP 31 - IK 07
	Prise Sono		
	Alimentation électrique force motrice		Centrale incendie
	Arrêt d'urgence général ou ventilation		
	PAL : - 3 prises de courants 2P+T 10/16A - 2 prises informatique RJ45, 9 contacts - FTP		
			Type 1 Applique extérieure 55W led type TUBULAR de Lucibel TBN5515.ST
			Type 2 Encastré 600*600 access 3 panel 38W CLAREO 3000K 1-10V
			Type 3 Luminaire étanche, LED 33W Type LEDINAIRE WT060C, marque PHILIPS ou équivalent
	Armoire électrique		Type 4 Hublot led 24W LUCECO de CLAREO ou equivalent
	Prise de courant 2P+T 10/16A		Type 5 Downlight led 15W Type LUCICUP II, marque LUCIBEL ou équivalent
	Prise de courant 3P+N+T 32A sur plan de travail		Type 6 Suspension type 5507.150.xOL led 3000K D:1500 mm noir de TROMILUX
			Type 7 Suspension type LORETO ref 10172810 de Oktalite
			Type 8 Applique 24340 K3, marque BEGA ou éq
	Bloc Autonome Eclairage d'ambiance ou anti-panique 360 Lumens / 1H		Baie informatique
	Lampe portative		Visiophone
	BAES		Visiophone secondaire
			Prise HDMI

REFERENCE DOSSIER :	N°Pièce :	BUREAU D'ETUDES :		MAITRE D'OUVRAGE :
912 940	EL02 - RDC			Commune de Castelnaud de Lévis 27, rue Sicard Alaman 81150 CASTELNAU-DE-LEVIS
DATE	Echelle:	DENOMINATION DU PLAN :	Phase:	SITUATION DU PROJET :
08/03/2022	1/100°	Implantation CFO-CFA	DCE	reconstruction de la maison des associations, de la cantine scolaire, de la salle de garderie