CTA double Flux (3 éléments) :
Gold Up RX 07 Swegon ou équ.
D = 2100m3/h
Dim : 1619x995x1261htmm
P = 326kg

CTA
Batterie CO

Grille AN
Plinthe à existant
AEP

12/45/135m3/h
12/45/135m3/h

Siphon de sol
Siphon de sol
Siphon de sol

Office
WC
90m3/h
90m3/h

450m3/h
225m3/h
Garderie
45,84 m²
225m3/h

650m3/h
430m3/h
30m3/h
430m3/h
650m3/h
430m3/h

Grille rejet AV

Cantine

FINITION : Béton teinté ocre
FINITION : Béton teinté ocre
FINITION : Béton teinté ocre

2 Groupes extérieurs
Dimensions de chaque groupe : 1050x360x1338 ht
poids 150kg
Dalle béton 2.3x0.6m à charge du lot GO
Panneaux acoustiques et poteaux charge du présent lot

LEGENDE

- Réseau aéraulique calorifugé de soufflage
- Réseau aéraulique calorifugé de reprise
- Ballon ECS
- Piège à son aéraulique
- CCF Clapet coupe feu 1h
- Grille façade anti volatile et pare pluie et acoustique
- Sonde d'ambiance filaire pour CTA
- Grille reprise GFC81 France air ou équivalent dim : 400x200ht
- Bouche soufflage NEO 2000P FRANCE AIR ou équivalent
- Registre de réglage de débit
- Unité extérieure
- Réseau ECS
- Réseau Eau Froide
- Réseau Eaux Usées
- Réseau Eau Vanne
- Robinet de puisage, vanne
- Centrale de traitement d'air double flux laine de roche 50mm faible niveau sonore avec moteur EC
- Réseau de fluide frigorifique
- Réservations pour GO
- Bouche d'extraction VMC
- Caisson de VMC hygroréglable
- Réseau aéraulique VMC
- Radiateurs plans acier
- Distribution cuivre allé-retour chauffage
- Buse Perlys design réactil 300/400m3/h France air ou équivalent

REFERENCE DOSSIER : 912 940	N°Pièce : CVC01 - RDJ	BUREAU D'ETUDES : CAP MÀS ETUDES	MAITRE D'OUVRAGE : **Commune de Castelnau de lévis 27, rue Sicard Alaman 81150 CASTELNAU-DE-LEVIS**
DATE 08/03/2022	Echelle: 1/100°	DENOMINATION DU PLAN : Implantation CVC	Phase: DCE
			SITUATION DU PROJET : reconstruction de la maison des associations, de la cantine scolaire, de la salle de garderie